



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей**

**и благополучия человека по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово**

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,

ТЕЛ./ФАКС 64-11-58 E-MAIL: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 537

**должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

г. Кемерово

«29» октября 2018

Должностное лицо Новикова Лариса Валентиновна, главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «29» октября 2018 № 713) в отношении государственного казенного профессионального образовательного учреждения Кемеровский горнотехнический техникум.

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52.

Регистрационный номер 1024200715802, ИНН 4208001963

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52.

УСТАНОВИЛ

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в государственном казенном профессиональном образовательном учреждении Кемеровский горнотехнический техникум выявлены нарушения санитарного законодательства - ст. 28. ч.1, Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» сентября 2020 г.

Пункт. 1 Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции, в соответствии с п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Пункт. 2 Выделить отдельное помещение, оборудованное душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды, в соответствии с п. 5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Пункт. 3 В тамбуре туалета для персонала предусмотреть отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, а так же сливной трап с уклоном к нему, в соответствии с п. 3.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Пункт. 4 Вспомогательные помещения душевая, кабинет заведующего производством оборудовать приточно-вытяжной механической вентиляцией, в соответствии с п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Пункт. 5 Производственные цеха оборудовать сливными трапами в соответствии п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Пункт.6 Загрузочную оборудовать платформой и навесом, в соответствии с п. 5.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

Пункт. 7 Установить шкафы для раздельного хранения ржаного и пшеничного хлеба, в соответствии п. 7.26. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Пункт. 8 В процедурном кабинете установить умывальную раковину для обработки инструментов, в соответствии с п. 5.8. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пункт. 9 В помещениях медицинского назначения установить светильники потолочные со сплошными (закрытыми) рассеивателями), в соответствии с п. 7.8. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пункт. 10 Выполнить ремонт отмоска по наружному периметру строения лабораторного корпуса, гаража, учебного корпуса с дворовой стороны зданий, в соответствии с п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический техникум.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить **«02» сентября 2020 г.** должностному лицу - главному специалисту - эксперту Новиковой Ларисе Валентиновне в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово

(подпись)

Новикова Л.В.

(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от «29» октября 2018 № _____ получил «29» октября 2018

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)